

제 2020-550 호



안전인증서

(주)오토닉스

부산 해운대구 반송로513번길 18 (석대동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 『산업안전보건법』 제84조 제3항 및 같은 법 시행규칙 제110조 제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

비접촉 도어 스위치

형식 · 모델 / 인증번호

형식 · 모델	인증번호
SFN-M-020	20-AV2Dh-23560
SFN-M-050	20-AV2Dh-23561
SFN-M-W	20-AV2Dh-23562

인 증 기 준

- 기계·기구 등에 관한 필수 기술기준(S1-G-1)
- 기계·기구 등에 관한 공통 기술기준(전기분야: S2-E-4)
- 기계·기구 등에 관한 공통 기술기준(전자파분야: S2-W-5)
- 전기/전자/프로그램 가능한 전자장치 안전관련 시스템의 기능안전성(KS C IEC 61508-1,2,3)
- Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-3: Control circuit devices and switching elements - Requirements for proximity devices with defined behaviour under fault conditions (PDDb)(IEC 60947-5-3)

인 증 조 건

안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 준수사항 참조

2020년 11월 12일

한국산업안전보건공단 이사장

